ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.47.1

Modelo:

SAS235TR01E

Categoría:

SAS Monobloque

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	+25 ÷ +10
Campo HR%	%	60-80
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorción nominal	kW*	4,30
Absorción nominal	Amp*	11,30
Corriente de arranque	Amp	72,0
Corriente máxima	Amp	18,8
Refrigerante		R134a
	GWP	1430
Masa	Kg	207
Compresor		
Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	2,2
Condensador		
Volumen de aire	m³/h	2700
Evaporador		
Volumen de aire	m³/h	3000
Categoría PED		2
SELECCIÓN RÁPIDA		
Potencia Frigorifica	Watt	8200
Volumen de secado de la cámara	m³	23
Cantidad del Producto	Kg	600
Volumen de maduracion de la cámara	m³	70
Cantidad del Producto	Kg	2000

* En funcionamiento: +10 ÷ +30°C

Encontrar

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

SAS235



** Umidificazione*
Humidification
Umidification
Feuchtung
Humidificación

Schema di montaggio - Installation scheme - Schéma de montage
Montageschema - Esquema de montaje



-Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.
Sul lato superiore eseguire l'operazione prima del posizionamento.
-Inject silicone all around the panel opening.
Apply silicone on the upper side before positioning the unit.
-Injecter de la silicone sur tout le périmètre du tampon.
Sur la partie supérieure injecter avant de fixer l'Uniblock.
-Silikon auf den ganzen Öffnungsumfang einspritzen.
Bevor der Uniblock eingebaut wird, dieses Verfahren auf der Oberseite ausführen.
-Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.
Sobre la parte superior se coloca antes de situar el Uniblock.

*** Seguire le raccomandazioni del manuale di installazione durante le operazioni di installazione e di controllo**
*** Refer to installation instructions as for recommendations and warnings**
*** Suivre les recommandations du manuel d'installation lors de l'installation et du contrôle**
*** Für die Installation und die Kontrolle befolgen Sie die Empfehlungen des Installationshandbuchs**
*** Respecto a recomendaciones de instalación y control véase manual de instalación**

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und Abmessungen - Masa y medidas del embalaje



MASSA-MASS-MASSE-MASSE-MASA
69 Kg
VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN
1,91m³

ZANOTTI S.p.A.

Original